

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

**DELEGATION DEPARTEMENTALE DES LANDES**  
Pôle Santé Publique et Environnementale

### Destinataires

MONSIEUR LE DIRECTEUR - MONT DE MARSAN AGGLO

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

**Unité de Gestion : MONT DE MARSAN AGGLO**

<b>Prélèvement</b>	<b>00128547</b>	<b>Commune</b>	<b>LUCBARDEZ-ET-BARGUES</b>
<b>Unité de gestion</b>	0879 MONT_DE_MARSAN_AGGLO	<b>Prélevé le :</b>	<b>jeudi 14 avril 2022 à 08h35</b>
<b>Installation</b>	TTP 000250 STATION GRAND CHEMIN	<b>par :</b>	JULIEN LAPEYRE (LPL)
<b>Point de surveillance</b>	P 0000000259 SORTIE TRAITEMENT	<b>Type visite :</b>	P1
<b>Localisation exacte</b>	SORTIE TRAITEMENT	<b>Motif :</b>	CS

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Aspect (qualitatif)	rien à signaler			
Couleur (qualitatif)	rien à signaler			
Odeur (qualitatif)	rien à signaler			
Saveur (qualitatif)	rien à signaler			
Température de l'eau	13,9 °C		25	
pH	7,5 unité pH		de 6,5 à 9	
Chlore libre	0,10 mg(Cl <sub>2</sub> )/L			
Chlore total	0,11 mg(Cl <sub>2</sub> )/L			

Type de l'analyse : DIV

Analyse effectuée par : Laboratoires des Pyrénées et des Landes 4001

Code SISE de l'analyse : 00129047

Référence laboratoire : SE223141/5808

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PESTICIDES DIVERS</b>				
Total des pesticides analysés	0,08 µg/L	0,5		
<b>MÉTABOLITES PERTINENTS</b>				
ESA metolachlore	0,080 µg/L	0,1		
OXA alachlore	<0,02 µg/L	0,1		
<b>MÉTABOLITES NON PERTINENTS</b>				
ESA acetochlore	<0,02 µg/L			
ESA alachlore	<0,02 µg/L			
ESA metazachlore	<0,02 µg/L			
OXA acetochlore	<0,02 µg/L			
OXA metazachlore	<0,05 µg/L			
OXA metolachlore	<0,02 µg/L			

### CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00128547)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Mont de Marsan le 29 avril 2022

Pour le Directeur, l'ingénieur sanitaire



LAYLLE BERNARD